



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Начальная школа - детский сад № 2»
города – курорта Кисловодска
Российская Федерация,
Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Ленинградская, 22
ИНН 2628034407 КПП 262 801001
ОГРН 1022601311700
тел. 8(87937) 72769, факс:7-27-69
№ 90 от 28 ноября 2018 г.

Главному государственному инспектору
межрегионального отдела
энергетического надзора Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) Кавказское управление

Ю.Н. Шорину

На Ваш протокол об административном правонарушении от 19 октября 2018 года № 53 сообщаем, что нарушения обязательных норм и правил в области энерготехники устранены, а именно:

1. издан приказ о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа, проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности;
2. приказом руководителя определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок;
3. разработан перечень выполняемых в электроустановках до 1000 В, в котором указаны небольшие по объёму ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течении рабочего дня и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации;
4. заместитель директора по АХЧ, ответственный за электрохозяйство, зачислен на прохождение курсов по проверке знаний;
5. разработан перечень профессий и должностей, требующих присвоения I группы по электробезопасности для не электротехнического персонала;
6. проведена проверка знаний не электротехническому персоналу с целью присвоения I группы по электробезопасности;
7. издан приказ о проведении проверки исправности аварийного освещения МБОУ «НШДС № 2» города – курорта Кисловодска 2 раза в год.

Директор МБОУ «НШДС № 2»  Л.А. Потапова





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ

«19» октября 2018 г.

5227-Р-ПЛ-А/1.7

Кисловодск

16 час.00 мин

органом государственного контроля (надзора) юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский сад № 2» города-курорта Кисловодска
ИНН 2628034407, ОГРН 1022601311700

Выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Начальная школа - детский сад № 2» города-курорта Кисловодска

Предписание составлено: Кавказское управление Ростехнадзора.

Лицо, проводившее проверку: Шорин Юрий Николаевич - главный государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора. В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения № 5227-Р-ПЛ-А/1.7 от 25.09.2018, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Заварзиным Д.П. в присутствии заместителя директора по АХЧ Мурашко Юрия Павловича выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено и (или) не соблюдено	Сроки устранения нарушений

1.	Отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	ПТЭЭП, п. 1.4.4	01.12.2018
2.	В организации распорядительным документом не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	ПОТЭЭ, п. 3.13	01.12.2018
3.	В организации не разработан перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, в котором указаны небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭЭ, п. 8.1	01.12.2018
4.	Лицо, ответственное за электрохозяйство, не прошло проверку знаний	ПТЭЭП, п.1.2.7	01.12.2018
5.	Не разработан перечень профессий и должностей, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала	ПТЭЭП, п.1.4.4	01.12.2018
6.	Не проведена проверка знаний неэлектротехническому персоналу с целью присвоения I группы по электробезопасности	ПТЭЭП, п.1.4.4	01.12.2018
7.	Не проводится проверка исправности аварийного освещения 2 раза в год	ПТЭЭП, п.2.12.16	01.12.2018

О выполнении настоящего предписания в срок до «10» декабря 2018 г. уведомить в письменной форме в Кавказское управление Ростехнадзора по адресу: 357506, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 1Б.

Принять к сведению, что ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор).

Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф в размере до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет.

Предписание выдал:
главный государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора



Ю.Н. Шорин

С предписанием ознакомлен (а):
директор МБОУ «Начальная школа-
детский сад № 2»
города-курорта Кисловодска

Л.А. Потапова

19.10.2018

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

органом государственного контроля (надзора) юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский сад № 2» города-курорта Кисловодска
ИНН 2628034407, ОГРН 1022601311700

Выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Начальная школа - детский сад № 2» города-курорта Кисловодска.

Предписание составлено: Кавказское управление Ростехнадзора.

Лицо, проводившее проверку: Шорин Юрий Николаевич - главный государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора.
В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжению № 5227-Р-ПП-А/17 от 25.09.2018, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Захарыным Д.П., в присутствии заместителя директора по АХЧ Мурашко Юрия Павловича выявлены и предлагается устранить следующие нарушения требований законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено и (или) не соблюдено	Сроки устранения нарушений

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575773

Владелец Потапова Людмила Анатольевна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022